

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023 / 2024 гг.

выдан

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Арамашевский детский сад»

Филиал муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Арамашевский детский сад»-Раскатихинский
детский сад

Филиал муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Арамашевский детский сад»-Раскатихинский
детский сад

В отношении следующего объекта, по которому проводилась
проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание с.Арамашево, ул. Пушкирева 22
2. Здание с.Раскати́ха, ул.Ленина 24
3. Здание с.Деево, ул.Садовая 14 А-1

Учреждение готово к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 30.08.2023.

И.о. Первого заместителя главы
Администрации МО Алапаевское
По ЖКХ, строительству, транспорту



Н.А.Соколова

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

с.Арамашево
(место составления акта)

20.08.23
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 732 от 30 мая 2023 г.,

в составе:

- председатель комиссии – Соколова Наталья Александровна, и.о. первого заместителя главы Администрации Муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи;
- заместитель председателя – Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

члены комиссии:

- Подкорытовова Ольга Юрьевна, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское
- Ялунина Маргарита Николаевна, глава Арамашевской сельской администрации Администрации МО Алапаевское
- Представитель АО «ОТСК» (по согласованию)
- Представитель МУП «Комплексные сети» (по согласованию)
- Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское №668 от 22.05.2023г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
в период с 20.08.2023 г. по 01.09.2023 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

« Арамашевский детский сад»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:



/О.П.Цепова

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания(й) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Арамашевский детский сад», расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Арамашево, ул. Пушкирева, дом 22.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт б/н от 28.06.2023 промывки системы отопления зданий (МУП «Коммунальные сети»)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления утвержден заведующим МДОУ «Арамашевский детский сад» 10.01.2023
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Отремонтированное оборудование отсутствует
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления от 28.06.2023г., утвержден директор МУП «Коммунальные сети» Редюков В.В.
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы тепловой сети отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт общего осмотра здания №1 от 28.07.2023г., расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Арамашево ул. Пушкирева 22, МДОУ «Арамашевский детский сад»

11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт от 08.02.2013 года ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден Алапаевский РКЭС 2. Акт (подготовки узла учета тепловой энергии) №35 от 01.06.2023 (ИП Рытик В.П.)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности эксплуатационной ответственности от 30.01.2020г (приложение №2 к контракту №ОТ01ТЭ00000000272 от 30.01.2020)
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № ОТ01ТЭ00000000487 от 16.01.2023г. ОАО «ОТСК»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки по состоянию на 30.06.2023г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийные запасы расходных материалов отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МДОУ «Арамашевский детский сад»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.**Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):**

1. Акт общего осмотра здания от 28.07.2023г..
2. Акт от 08.02.2013г. ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден Алапаевский РКЭС
3. Акт (подготовки узла учета тепловой энергии) №35 от 01.06.2023 (ИП Рытик В.П)
4. Акт гидродневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления от 28.06.2023г
5. Копия договора теплоснабжения №ОТ01ТЭ00000000487 от 16.01.2023г.
6. Копия Приложения №2 к контракту №ОТ01ТЭ00000000272 от 30.01.2020г.
7. Акт сверки по состоянию на 30.06.2023г.
8. План-график ремонта систем теплопотребления и утепления здания.

Председатель комиссии: Соколова Н.А.

Заместитель председателя комиссия Антипанова Т.Д.

Члены комиссии: Подкорытова О.Ю.

Ялунина М.Н.

По согласованию:

Представитель АО «ОТСК»

Представитель МУП «Коммунальные сети»

Представитель Уральского управление Ростехнадзора

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

" __ " _____ 20__ г.

/ О.П.Цепова /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

с. Деево
(место составления акта)

30.08.23
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № ~~732~~ от 30 мая 2023 г.,

в составе:

- председатель комиссии – Соколова Наталья Александровна, и.о. первого заместителя главы Администрации Муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи
- заместитель председателя - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

члены комиссии:

- Подкорытова Ольга Юрьевна, И.О. начальника Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское
- Дунаева Светлана Александровна, глава Деевской сельской администрации Администрации МО Алапаевское
- Представитель АО «ОТСК» (по согласованию)
- Представить МУП «Комплексные сети» (по согласованию)
- Представитель ОАО «МРСК Урала» (по согласованию)
- Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское №668 от 22.05.2023г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
в период с 20.08.2023 г. по 01.09.2023 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

филиал муниципального дошкольного образовательного учреждения
« Арамашевский детский сад» - Деевский детский сад
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

/О.П.Цепова



(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания(й) филиала муниципального дошкольного образовательного учреждения «Арамашевский детский сад» - Деевский детский сад, расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Деево, ул. Садовая, дом 14А-1.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт б/н от 21.07.2023 промывки системы отопления зданий (МУП «Коммунальные сети»)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Не требуется	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления утвержден заведующим МДОУ «Арамашевский детский сад» 10.01.2023
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт б/н от 21.07.2023г. Гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления, утвержден Директором МУП «Коммунальные сети»
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы тепловой сети отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт общего осмотра здания №2 от 28.07.2023г., расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Деево ул. Садовая 14А-1,
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют

	отопительному периоду		
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт от 08.02.2013 года ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден Алапаевский РКЭС 2. Акт (подготовки узла учета тепловой энергии) №47 от 19.06.2023г (ИП Рытик В.П.)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт от 30.01.2020г присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден ОАО «ОТСК» (приложение №2 к контракту №ОТ01ТЭ00000000272 от 30.01.2020)
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № ОТ01ТЭ00000000487 от 16.01.2023г. утвержден ОАО «ОТСК»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки по состоянию на 30.06.2023г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийные запасы расходных материалов отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой		

энергии		
---------	--	--

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Филиал МДОУ «Арамашевский детский сад» - Деевский детский сад

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт общего осмотра здания от 28.07.2023г..
2. Акт от 08.02.2013г. ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден Алапаевский РКЭС
3. Акт (подготовки узла учета тепловой энергии) №47 от 19.06.2023г (ИП Рытик В.П.)
4. Акт готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду 2023 – 2024 г.
5. Акт б/н от 21.07.2023г. гидropневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления.
6. План-график ремонта систем теплопотребления от 10.01.2023г.
7. Копия договора теплоснабжения № ОТ01ТЭ00000000487 от 16.01.2023г.
8. Копия приложения №2 к контракту №ОТ01ТЭ00000000272 от 30.01.2020 Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения

Председатель комиссии:

Н.А.Соколова



Заместитель председателя

Т.Д.Антипанова



Члены комиссии:

О.Ю.Подкорытова



С.А.Дунаева



По согласованию:


Представитель АО «ОТСК»

Представитель МУП «Коммунальные сети»

Представитель ОАО «МРСК Урала»



Представитель Уральского управления Ростехнадзора



С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 20__ г.



/ О.П.Цепова /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

с.Раскатиха
(место составления акта)

30.08.2023
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 732 от 30 мая 2023 г.,

в составе:

- председатель комиссии – Соколова Наталья Александровна, и.о. первого заместителя главы Администрации Муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи;
- заместитель председателя - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

члены комиссии:

- Подкорытова Ольга Юрьевна, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское
- Дунаева Светлана Александровна, глава Деевской сельской администрации Администрации МО Алапаевское
- Представитель АО «ОТСК» (по согласованию)
- Представитель ОАО «МРСК Урала» (по согласованию)
- Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское №668 от 22.05.2023г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 20.08.2023 г. по 01.09.2023 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

филиал муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Арамашевский детский сад» - Раскатихинский детский сад

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

 /О.П.Цепова
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания(й) филиала муниципального дошкольного образовательного учреждения «Арамашевский детский сад» - Раскатихинский детский сад, расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Раскатиха, ул. Ленина, дом 24

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт от 24.07.2023 промывки системы отопления зданий (МУП «Коммунальные сети»)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления утвержден заведующим МДОУ «Арамашевский детский сад» 10.01.2023
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт от 24.07.2023г. Гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления, утвержден директором МУП «Коммунальные сети»
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы тепловой сети отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт общего осмотра здания №3 от 28.07.2023г., расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Раскатиха ул. Ленина 24, Филиал МДОУ «Арамашевский детский сад» - Раскатихинский детский сад»
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов	Выполнено	Приборы учета отсутствуют

	учета и акты периодической поверки приборов учета.		
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден ОАО «ОТСК» (приложение №2 к контракту №ОТ01ТЭ0000000271 от 03.02.2020г)
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № ОТ01ТЭ0000000488 от 16.01.2023г. утвержден ОАО «ОТСК»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки по состоянию на 30.06.2022г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийные запасы расходных материалов отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии		

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Филиал МДОУ «Арамашевский детский сад» - Раскатихинский детский сад
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт общего осмотра здания от 28.07.2023г..
2. Акт готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2023 – 2024 г.
3. Акт гидродинамической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления от 24.07.2023г.
4. Копия договора теплоснабжения №ОТ01ТЭ00000000488 от 16.01.2023г.
5. План-график ремонта систем теплоснабжения от 10.01.2023г.
6. Копия акта присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения. Приложение №2 к контракту теплоснабжения №ОТ01ТЭ00000000271 от 03.02.2020г.
7. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2023г

Председатель комиссии: Н.А.Соколова
Заместитель председателя комиссии Т.Д.Антипанова
Члены комиссии: О.Ю.Подкорытова
С.А.Дунаева



По согласованию:

Представитель АО «ОТСК»

Представитель ОАО «МРСК Урала»

Представитель Уральского управления Ростехнадзора



С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 20__ г.



/ О.П.Цепова /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)